



180002280586



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0690

# 检测 报 告

报告编号: WT2021B03A00094

委托单位: 深圳恩特材料科技有限公司

样品名称: IXPE 健康快装墙贴

检测类别: 委托检测

国家建筑材料测试中心  
中国建材检验认证集团股份有限公司



WT2021B03A00094



# 国家建筑材料测试中心

## 检测报告

报告编号: WT2021B03A00094

第 1 页 共 2 页

样品名称	IXPE 健康快装墙贴	检测类别	委托检测
委托单位	深圳恩特材料科技有限公司	商 标	IENTE
生产单位	东莞普利希尔材料科技有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2021 年 02 月 01 日	样品数量	1 组 2 张 300mm × 300mm × 8mm
生产日期 /批号	---	型号规格	SR 系列
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2021 年 02 月 20- 22 日
检测项目	导热系数 		
检测结论	*检测结果见第 2 页。*		
 签发日期: 2021 年 02 月 23 日 (检测专用章)			
附注: (此处空白)			

批 准:  审 核:  编 制: 


检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号      电话: 010-51167681      邮编: 100024

# 国家建筑材料测试中心

## 检测报告

报告编号: WT2021B03A00094

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	检测结果	检测依据
1	导热系数 (平均温度: 25℃)	0.036 W/(m·K)	GB/T 10295-2008
(此处空白)			
			
备注: 1、检测地点: 管庄; 2、试验样品密度为 28kg/m <sup>3</sup> 。			



————— 本报告结束 —————

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号

电话: 010-51167681

邮编: 100024

## 国检集团简介

中国建材检验认证集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国建材检验认证集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

中国建材检验认证集团股份有限公司是本中心法人单位，承担本报告的法律责任。

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn>

